

Certificat d'étalonnage N° : CE202511009

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8030
N° Série	8030135217
Société	PGMS

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048250601	Février 2025	Février 2026
Débitmètre 4140F	41402543010	Octobre 2025	Octobre 2026
Débitmètre 4043	40432321017	Octobre 2025	Octobre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0,04

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,001	1,015

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202511009

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	20476	20662	0,90 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,04	0,96	7,69 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	24	22	6,94 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	134	125	6,48 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	726	664	8,49 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	3292	3134	4,80 %


IV. Conclusion

RESULTAT : **Conforme**



Non conforme



Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 20 novembre 2025	Date : 26 novembre 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 20 novembre 2026

LVM'AIR
2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE