

Certificat d'étalonnage N° : CE202512012

I. Matériel à étalonner

Model	Portacount 8040
N° Série	8040254702
Société	CBS

II. Instruments de références

Instrument	N° Série	Date dernière calibration	Date de prochaine calibration
Portacount 8048	8048253214	Août 2025	Août 2026
Débitmètre 4140F	41402445032	Novembre 2025	Novembre 2026
Débitmètre 4043	40432446001	Novembre 2025	Novembre 2026

III. Tests Métrologiques**1. Vérification du 0 (Tolérance : ≤ 1)**

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	0	0

2. Vérification du débit (Tolérance : $0,9 \text{ L/min} \leq D \leq 1,1 \text{ L/min}$)

Résultat	AMBIANT	ECHANTILLONNAGE
	1,036	1,034

LVM'AIR2 Allée de la Fosse Moret,
Ecoparc 2
27400 HEUDEBOUVILLE

Certificat d'étalonnage N° : CE202512012

3. Vérification du comptage particulaire AMBIANT (Tolérance : $\pm 15\%$)

Résultat	AMBIANT (Référence)	AMBIANT (appareil à étalonner)	Pourcentage de différence
	17873	15401	13,83 %

4. Vérification des facteurs d'ajustement

TESTS	Référence	Instrument à étalonner	Pourcentage de différence
1 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1,03	1,03	0,00 %
2 (Tolérance : $\pm 15\%$)	23,7	23,3	1,41 %
3 (Tolérance : $\pm 15\%$)	125,0	123,0	1,60 %
4 (Tolérance : $\pm 15\%$)	1428,3	1410,3	1,26 %
5 (Tolérance : $\pm 15\%$)	5126,3	5441,0	5,78 %


IV. Conclusion

RESULTAT : Conforme



Non conforme



Réalisé par : NOIRTIN Juliette	Vérifié par : NOIRTIN Arnaud
Date : 12 décembre 2025	Date : 12 décembre 2025
Signature : 	Signature : 

Date de prochaine calibration : 12 décembre 2026

LVM'AIR
 2 Allée de la Fosse Moret,
 Ecoparc 2
 27400 HEUDEBOUVILLE